

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

125009, г. Москва, ул. Тверская, дом 8/2, тел. 8 (495) 609-09-89, gu@post.mos.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

4 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

117216, г. Москва, ул. Поляны, д. 3б, тел./факс 8 (495) 713-59-90, 4ronduzao@gmail.com

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 148/103**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бутово»*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора районов Южное и Северное Бутово по пожарному надзору от «27» марта 2014 года, №148, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15ч. 00 мин. «23» апреля 2014 г. по 16 ч. 00 мин. «23» апреля 2014 г. проведена проверка

старшим инженером Шадриным Кириллом Владимировичем помещений и территории

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

*Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бутово» по адресу: г. Москва, ул. Изюмская, д. 47*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором Тимофеевой О.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещение кухни не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Правила противопожарного режима в РФ п.61 НПБ 110-03	20.04.2015	
2	Загромождены эвакуационные пути различными изделиями и другими предметами	Правила противопожарного режима в РФ п.366	20.04.2015	
3	На двери складского помещения не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п.20 Правила противопожарного режима в РФ	20.04.2015	
4	Не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности и не реализованы требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части	статья 6, часть 1 статьи 48, подпункт 10 части 1 статьи 50, части 1 статьи 142 и части 1 и 4 статьи 143, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-	20.04.2015	



<p>выполнения требований пожарной безопасности к электротехнической продукции и электрооборудованию, что не обеспечивает допустимую величину пожарного риска, а именно – электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за ее пределы, а также электрощиты и электрошкафы не защищены автономными установками пожаротушения</p>	<p>опасности». П. 1.2, Приложение А. таблица №4, п. 8 СП 5.13.130 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (с изменениями от 20.06.2011г. Приказ МЧС России от 01.06.2011г. № 274)</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инженер 4 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России  
по г. Москве майор внутренней службы Шадрин К.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» апреля 2014г.

Предписание для исполнения получил:



Директор Тимофеева О.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«23» апреля 2014г.