

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68 тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

4 региональный отдел надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

117216 г. Москва, ул. Поляны, д.3Б тел. 8(495) 713-59-90

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 133/1/94

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания "Бутово"*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора района Северное Бутово ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору от «28» февраля 2014 г. № 133, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «15» апреля 2014 г. по 14 ч. 00 мин. «15» апреля 2014 г. проведена проверка государственным инспектором по пожарному надзору района Северное Бутово ЮЗАО г. Москвы инженером 4 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитаном внутренней службы Белаустеги Дмитрием Андреевичем здания и помещений ГБУ г. Москвы ТЦСО «Бутово» по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д.3, корп.1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	<p>Не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности и не реализованы требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части выполнения требований пожарной безопасности к электротехнической продукции и электрооборудованию, что не обеспечивает допустимую величину пожарного риска, а именно – электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за ее пределы, а также электрошиты и электрошкафы не защищены автономными установками пожаротушения</p>	<p>статья 6, часть 1 статьи 48, подпункт 10 части 1 статьи 50, части 1 статьи 142 и части 1 и 4 статьи 143, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>п. 1.2, Приложение А, таблица А.4, п. 8 СП 5.13130 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (с изменениями от 20.06.2011 г. Приказ МЧС России от 01.06.2011 года № 274)</p>	1.04.2015	
2.	<p>На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</p>	<p>п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390</p>	1.09.2014	

3.	Система оповещения людей при пожаре находится в неисправном состоянии	п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390	1.09.2014
----	---	---	-----------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


инженер 4 РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
Белаустеги Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




«16» апреля 2014 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«16» апреля 2014 г.


(должность, фамилия, инициалы)